



ZESTAWIENIE POMP

Lp.	Nazwa	Symbol	Typ	Q m³/h	H m	Ne kW
1.	Pompa obiegu dużego (Miasto)	POD1	Etanorm G 80-200	125	60	30
2.	Pompa obiegu dużego (Miasto)	POD2	Etanorm G 80-200	125	65	30
3.	Pompa obiegu dużego (Miasto)	POD3	Etanorm G 80-400	125	65	30
4.	Pompa mieszania zimnego obiegu dużego (Miasto)	PZZD1	Etanorm G 80-400	100	45	22
5.	Pompa mieszania zimnego obiegu dużego (Miasto)	PZZD2	Etanorm G 80-400	100	45	22
6.	Pompa obiegu małego, pompa obiegowa lata	POML1	Etanorm G 40-200	45	45	11
7.	Pompa obiegu małego, pompa obiegowa lata	POML2	Etanorm G 40-200	45	45	11
8.	Pompa obiegu małego, pompa obiegowa lata	POML3	ETN 065-050-200	94	58	22
9.	Pompa mieszania zimnego obiegu małego i lata	PZZML	Etaline SY 100-160/752	80	24	7,5
10.	Pompa mieszania gorącego	PMG1	Etaline SY 100-160/752	70	24	7,5
11.	Pompa mieszania gorącego	PMG2	Etaline SY 100-160/752	70	24	7,5
12.	Pompa stabilizująca	PS-1	Movichrom N9/5	7	55	3
13.	Pompa stabilizująca	PS-2	25YSb4	7	60	2,2
14.	Pompa uzupełniająca	PU-1	5 A20	50	50	11

ZESTAWIENIE POMP

Lp.	Nazwa	Symbol	Typ	Q m³/h	H m	Ne kW
15.	Pompa uzupełniająca	PU-2	5 A20	50	50	11
16.	Pompa potrzeb własnych c.o.	PCO1	Etaline GN 32-200	8	10	0,75
17.	Pompa potrzeb własnych c.o.	PCO2	Etaline GN 32-200	8	10	0,75
18.	Pompa ekonomizera	PE1	Wilo-Stratos 65/1-12	20	7	0,8
19.	Pompa ekonomizera	PE2	Wilo-Stratos 65/1-12	20	7	0,8
20.	Pompa ekonomizera	PE3	Wilo-Stratos 65/1-12	20	7	0,8
21.	Pompa nagrzewnic powietrza	PN-1	Wilo-TOP S-40/7	12	4	0,39
22.	Pompa nagrzewnic powietrza	PN-2	Wilo-TOP S-40/7	12	4	0,39
23.	Pompa aparatów grzewczo - wentylacyjnych	PAG	Wilo-TOP S-40/7	12	4	0,39
24.	Pompa podgrzewacza c.w.u.	PPW	Wilo-Stratos 25/1-8	5,5	4	0,12
25.	Pompa obiegu odgazowywacza	POW1	RIO 40-70E	10	5	0,39
26.	Pompa obiegu odgazowywacza	POW2	RIO 40-70E	10	5	0,39
27.	Pompa wody zmiękczonej	PWZ	SK 6.01.1.2	8	20	2,2
28.	Pompa wody zmiękczonej	PWZ	SK 6.01.1.2	8	20	2,2

OZNACZENIA

- woda grzewcza WP - zasilanie
- woda grzewcza WP - powrót
- woda zasilająca na potrzeby własne c.o.
- woda uzupełniająca odgazowywana
- woda zmiękczona
- woda surowa (wodociągowa)

**SCHEMAT CIEPŁOWNI**  
**MIĘDZYRZEC PODLASKI**  
**UL. KOŚCIUSZKI 105**  
 (wrzesień 2015)